

Manuale di istruzioni Caldaia a pellet P4 Pellet



Traduzione dal tedesco del manuale di istruzioni originale per l'operatore

Leggere e attenersi alle istruzioni e alle avvertenze per la sicurezza!

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa e refusi!

B0870820_it | output 10/02/2021



Sommarior

1	Generalità	5
1.1	Panoramica dei prodotti P4 Pellet	6
2	Sicurezza	8
2.1	Livelli di pericolo delle avvertenze	8
2.2	Pittogrammi utilizzati	9
2.3	Avvertenze generali per la sicurezza	10
2.4	Uso conforme	11
2.4.1	Combustibili ammessi	12
	<i>Pellet di legna</i>	12
2.4.2	Combustibili non ammessi	12
2.5	Qualifiche del personale operativo	12
2.6	Dispositivi di protezione del personale operativo	13
2.7	Dispositivi di sicurezza	13
2.8	Rischi residui	14
2.9	Condotta in caso di emergenza	15
2.9.1	Surriscaldamento dell'impianto	15
2.9.2	Odore di fumo	15
2.9.3	Incendio dell'impianto	15
3	Note sul funzionamento di un impianto di riscaldamento	16
3.1	Installazione e approvazione dell'impianto di riscaldamento	16
3.2	Avvertenze generali sul locale di installazione (locale caldaia)	16
3.3	Requisiti dell'acqua per il riscaldamento	17
3.4	Avvertenze per l'uso dei sistemi di pressurizzazione	18
3.5	Combinazione con accumulatore	19
3.6	Collegamento al camino / camino	19
4	Azionamento dell'impianto	20
4.1	Montaggio e prima messa in funzione	20
4.2	Inserimento della tensione di alimentazione	21
4.3	Azionare la caldaia utilizzando il touchscreen	21
4.3.1	Vista d'insieme del touchscreen	21
	<i>Indicatore di stato</i>	22
	<i>Icone di comando</i>	22
	<i>Icone di visualizzazione per froeling-connect / comando a distanza</i>	23
	<i>Navigazione all'interno del menu di sistema</i>	24
	<i>Modifica dei parametri</i>	25
	<i>Modifica della finestra temporale</i>	25
	<i>Menu di scelta rapida</i>	26
4.3.2	Selezionare le videate di informazioni	27
4.3.3	Accensione / spegnimento caldaia	29
4.3.4	Cambiare il modo operativo della caldaia	30
4.3.5	Modificare data e ora	30
4.3.6	Modificare la temperatura boiler desiderata	31

4.3.7	Caricamento extra una tantum di un singolo boiler	31
4.3.8	Caricamento extra una tantum di tutti i boiler presenti	31
4.3.9	Impostare la curva di riscaldamento di un circuito di riscaldamento	32
4.3.10	Modificare temperatura ambiente (circuito di riscaldamento senza sonda ambiente)	34
4.3.11	Modificare temperatura ambiente (circuito di riscaldamento con sonda ambiente)	35
4.3.12	Commutare il modo operativo del circuito di riscaldamento	35
4.3.13	Bloccare display / passare da un livello operativo all'altro	36
4.3.14	Rinominare i componenti	37
4.3.15	Configurare il programma vacanze	37
4.4	Accendere/spgnere la caldaia con il comando a distanza	39
4.5	Riempimento del deposito pellet	40
4.5.1	Avvertenze relative al riempimento dei depositi	40
4.5.2	Correggere la quantità residua nel deposito pellet	41
4.5.3	Adeguare il contatore del consumo di pellet al combustibile	41
4.5.4	Impostare la notifica automatica per scorta minima	43
4.5.5	Resettare il contatore del consumo di pellet	44
4.6	Controllare il livello di riempimento del contenitore cenere e, se necessario, svuotare	45
4.6.1	Svuotamento dei cassetti cenere (P4 Pellet 15/20/25)	45
4.6.2	Svuotamento dei contenitori cenere (P4 Pellet 32/38/48/60/80/100/105)	46
4.6.3	Controllo della griglia e della camera di combustione	47
4.6.4	Verifica dell'eventuale imbrattamento del tubo di caduta (a partire dalla P4 Pellet 48)	47
4.7	Disinserimento della tensione di alimentazione	48
5	Manutenzione periodica dell'impianto	49
5.1	Avvertenze generali sulla manutenzione periodica	49
5.2	Ausili richiesti	50
5.3	Interventi di manutenzione a cura del gestore	51
5.3.1	Ispezione	51
	<i>Controllo della pressione dell'impianto</i>	51
	<i>Controllo della valvola di sicurezza</i>	51
	<i>Controllo del disaeratore rapido</i>	51
5.3.2	Controllo periodico e pulizia	51
	<i>Pulizia dello scambiatore di calore e del collettore fumi</i>	52
	<i>Pulizia del SOR</i>	52
	<i>Pulizia del ventilatore di estrazione</i>	53
	<i>Pulizia del tubo fumi</i>	54
	<i>Pulizia della sonda fumi</i>	54
5.4	Manutenzione dello scambiatore di calore a condensazione (opzionale)	55
5.4.1	Controllare lo scambiatore di calore	55
5.4.2	Controllare lo scarico della condensa	56
5.5	Interventi di manutenzione da parte di tecnici specializzati	57
5.5.1	Controllare e pulire la griglia di combustione	58
5.5.2	Pulire il sensore di flusso	59
5.5.3	Pulire la sonda Lambda	61
5.6	Misurazione delle emissioni da parte dell'adetto alla pulizia delle canne fumarie o dell'organo di controllo	62
5.6.1	Accensione dell'impianto	62
5.6.2	Avviare la misurazione delle emissioni	63
5.7	Pezzi di ricambio	63
5.8	Avvertenze sullo smaltimento	63
5.8.1	Smaltimento della cenere	63
5.8.2	Smaltimento dei componenti dell'impianto	63

6	Eliminazione dei guasti	64
6.1	Guasto generale alimentazione elettrica	64
6.1.1	Comportamento dell'impianto in seguito a mancanza di corrente	64
6.2	Sovratemperatura	64
6.3	Guasti con relativa segnalazione	65
6.3.1	Procedura in caso di segnalazioni di guasto	65
7	Appunti	67
8	Appendice	68
8.1	Indirizzi	68
8.1.1	Indirizzo del produttore	68
	<i>Servizio assistenza clienti</i>	68
8.1.2	Indirizzo dell'installatore	68

1 Generalità

Siamo lieti che Lei abbia scelto un prodotto di qualità della ditta Froling. Il prodotto è stato realizzato in base ai più avanzati criteri tecnici e soddisfa le norme e le direttive di prova vigenti.

Leggere e attenersi alla documentazione fornita in dotazione e tenerla a disposizione costantemente nelle immediate vicinanze dell'impianto. Rispettare i requisiti e le avvertenze per la sicurezza illustrate nella documentazione contribuisce a un esercizio sicuro, conforme, ecologico ed economicamente vantaggioso dell'impianto.

In virtù del costante perfezionamento dei nostri prodotti, le figure e il contenuto del presente manuale possono differire leggermente. Qualora dovesse riscontrare delle imprecisioni, La preghiamo di segnalarcele: doku@froeling.com.


Modifiche tecniche riservate

Condizioni di garanzia

In linea di massima, si applicano le nostre condizioni di vendita e fornitura che sono state messe a disposizione del cliente e di cui quest'ultimo ha preso visione all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni della garanzia sono desumibili anche dal certificato di garanzia allegato.

1.1 Panoramica dei prodotti P4 Pellet



1 P4 Pellet con serbatoio del ciclone pellet integrato

2 pannello di controllo del sistema di regolazione Lambdatronic P 3200 - Touch

2.1 LED di stato (stato operativo):

- VERDE luminoso: CALDAIA ACCESA
- VERDE lampeggiante (intervallo: 5 sec. OFF, 1 sec. ON): CALDAIA SPENTA
- ARANCIONE lampeggiante: AVVERTENZA
- ROSSO lampeggiante: GUASTO

2.2 grande display touch per la visualizzazione e la modifica di parametri e stati operativi

2.3 sensore di luminosità per l'adattamento automatico alla luminosità del display


2.4 porta USB per il collegamento di una penna USB per aggiornamenti del software

3 interruttore generale

4 termostato di sicurezza (STB)


5 interfaccia di servizio

Sistema di rimozione cenere P4 Pellet 8/15/20/25



- | | |
|---|---|
| 6 | Cassetto cenere – scambiatore di calore |
| 7 | Cassetto cenere – camera di combustione |
| 8 | Cassetto cenere |

Sistema di rimozione cenere P4 Pellet 32/38/48/60/80/100/105:



- | | |
|----|---|
| 9 | Contentore cenere – scambiatore di calore |
| 10 | Contentore cenere - camera di combustione |
| 11 | Coclea cenere ed estrattore del sistema di pulizia automatica dello scambiatore di calore |
| 12 | Coclea cenere ed estrattore del sistema di rimozione cenere della camera di combustione |
| 13 | Leva di bloccaggio cassetto cenere |

2 Sicurezza

2.1 Livelli di pericolo delle avvertenze

In questa documentazione, le avvertenze sono suddivise nei seguenti livelli di pericolo ai fini di indicare rischi immediati e norme di sicurezza importanti:



PERICOLO

La situazione pericolosa è imminente e, se non si adottano misure idonee, provoca lesioni gravi e persino letali. Adottare assolutamente misure idonee!



AVVERTENZA

Può verificarsi una situazione pericolosa che, se non si adottano misure idonee, provoca lesioni gravi e persino letali. Operare con estrema cautela.



CAUTELA

Può verificarsi una situazione pericolosa che, se non si adottano misure idonee, provoca lesioni lievi o minime.

NOTA

Può verificarsi una situazione pericolosa che, se non si adottano misure idonee, provoca danni materiali o ambientali.

2.2 Pittogrammi utilizzati

I seguenti segnali di prescrizione, divieto e pericolo sono utilizzati nella documentazione e/o affissi sulla caldaia.

In conformità alla Direttiva Macchine, i simboli affissi direttamente in un punto pericoloso della caldaia segnalano pericoli imminenti o comportamenti conformi ai requisiti di sicurezza. Queste etichette non devono essere rimosse o coperte.

	Attenersi al manuale di istruzioni		Indossare calzature di sicurezza
	Indossare guanti di protezione		Spegnere l'interruttore generale
	Tenere chiuse le porte		Indossare la maschera antipolvere
	Operare sotto la sorveglianza di una seconda persona		Chiudere
	Vietato l'accesso ai non autorizzati		Vietato fumare, accendere fuochi e usare fiamme libere
	Attenzione! Superficie calda		Attenzione! Tensione elettrica pericolosa
	Attenzione! Sostanza pericolosa o irritante		Attenzione! Avvio automatico della caldaia
	Attenzione! Lesioni alle dita o alle mani: ventilatore automatico		Attenzione! Lesioni alle dita o alle mani: coclea automatica
	Attenzione! Lesioni alle dita o alle mani: comando a ingranaggi/ruote dentate		Attenzione! Lesioni alle dita o alle mani: bordo tagliente
	Attenzione! Lesioni alle mani		Attenzione! Lesioni dovute a trascinalimento negli alberi rotanti
	Attenzione! Alta concentrazione di CO		Attenzione! Pericolo di scivolamento

2.3 Avvertenze generali per la sicurezza



PERICOLO

In caso di utilizzo non conforme:

Utilizzi non conformi dell'impianto possono causare lesioni gravissime e danni materiali!

Per l'utilizzo dell'impianto:

- ☐ Rispettare le istruzioni e le avvertenze contenute nel manuale
- ☐ Le singole operazioni riguardanti la messa in funzione, la manutenzione e la pulizia, nonché l'individuazione e l'eliminazione dei guasti, sono descritte nelle rispettive istruzioni
- ☐ Interventi diversi (es. lavori di riparazione) devono essere eseguiti da un installatore dell'impianto autorizzato dalla ditta Froling Srl oppure dal centro di assistenza Froling



AVVERTENZA

Agenti esterni:

Agenti esterni sfavorevoli, come ad es. aria comburente insufficiente o combustibili non a norma, possono determinare anomalie gravi della combustione (ad es. accensione spontanea di gas combusti / deflagrazione), causando, di conseguenza, incidenti molto gravi!

Per la messa in funzione della caldaia osservare quanto segue:

- ☐ Attenersi alle indicazioni e alle avvertenze riguardanti versioni e valori minimi, nonché alle norme e alle direttive per i componenti di riscaldamento contenute nel manuale!



AVVERTENZA

Un sistema di scarico difettoso può causare lesioni gravissime e danni materiali!

Anomalie del sistema di scarico, come ad es. cattive condizioni di pulizia del tubo fumi oppure un tiraggio del camino insufficiente, possono determinare anomalie gravi della combustione (ad es. accensione spontanea di gas combusti / deflagrazione)!

Perciò:

- ☐ Soltanto un sistema di scarico perfettamente funzionante è in grado di garantire il funzionamento ottimale della caldaia!

2.4 Uso conforme

La caldaia Froling Caldaia a pellet P4 Pellet è destinata esclusivamente a caricare l'acqua per il riscaldamento. Utilizzare soltanto i combustibili definiti al paragrafo "Combustibili ammessi".

⇒ vedi "Combustibili ammessi" [pagina 12]

L'impianto può essere utilizzato solo se è in condizioni tecnicamente perfette, attenendosi alle norme prescritte e prestando la massima attenzione alla sicurezza e ai rischi! Attenersi agli intervalli di ispezione e pulizia indicati nel manuale di istruzioni. Far eliminare immediatamente i guasti che possono compromettere la sicurezza!

Il produttore/fornitore non risponde dei danni derivanti da ogni altro uso.

Devono essere utilizzati pezzi di ricambio originali o pezzi di ricambio differenti prestabiliti che vengono autorizzati dal produttore. Se vengono apportati cambiamenti o modifiche di qualsiasi genere al prodotto che si discostano dalle condizioni del produttore, decade la conformità del prodotto alla direttiva applicabile. In questo caso il gestore dell'impianto deve disporre una nuova valutazione del rischio del prodotto, eseguire una valutazione di conformità sotto la propria responsabilità conformemente alla/e direttiva/e applicabile/i al prodotto e redigere la relativa dichiarazione. Questa persona si assume tutti i diritti e i doveri del produttore.

2.4.1 Combustibili ammessi

Pellet di legna

Pellet di legno naturale con diametro di 6 mm

Riferimenti normativi

UE:	combustibile come da EN ISO 17225 - Parte 2: Pellet di legna A1 / D06
e/o:	programma di certificazione EN <i>plus</i> e/o DIN <i>plus</i>

In generale:

Prima di un nuovo riempimento, controllare la presenza di polvere di pellet nel deposito e, se necessario, pulire!

SUGGERIMENTO: montare il depolveratore pellet PST per separare le particelle di polvere contenute nell'aria di ritorno

2.4.2 Combustibili non ammessi

Non è ammesso l'uso di combustibili che non siano indicati al paragrafo "Combustibili ammessi", in particolare la combustione di rifiuti

CAUTELA

Se si utilizzano combustibili non ammessi:

La combustione di materiali non ammessi aumenta i costi di pulizia e determina la formazione di depositi aggressivi e di condensa in grado di danneggiare la caldaia, comportando di conseguenza il decadere della garanzia. Inoltre l'utilizzo di combustibili non a norma può causare gravi anomalie di combustione!

Quindi, per l'azionamento della caldaia:

- ☐ Utilizzare soltanto i combustibili ammessi

2.5 Qualifiche del personale operativo

CAUTELA



In caso di accesso al Locale di installazione / locale caldaia da parte di persone non autorizzate:

Possibili lesioni e danni materiali!

- ☐ Il gestore ha il compito di tenere lontane dall'impianto le persone non autorizzate, in particolare i bambini.

Solo al gestore esperto è consentito azionare l'impianto! Inoltre l'operatore deve avere letto e compreso le istruzioni riportate nella documentazione.

2.6 Dispositivi di protezione del personale operativo

Provvedere ai dispositivi di protezione individuale conformi alle norme antinfortunistiche!



- Durante l'uso, l'ispezione e la pulizia:
 - abbigliamento da lavoro idoneo
 - guanti di protezione
 - calzature robuste
 - maschera antipolvere

2.7 Dispositivi di sicurezza



2.2 CALDAIA SPENTA (*spegnimento della caldaia in caso di surriscaldamento*)

- ☐ Fare clic su "Caldaia spenta"
 - Il funzionamento automatico si disattiva
 - Il sistema di regolazione arresta la caldaia in modo controllato
 - Le pompe continuano a girare

3 INTERRUPTORE GENERALE (*disinserimento della tensione di alimentazione*)

Prima di intervenire sulla/nella caldaia:

- ☐ Fare clic su "Caldaia spenta"
 - Il funzionamento automatico si disattiva
 - Il sistema di regolazione arresta la caldaia in modo controllato
- ☐ Spegner l'interruttore generale e lasciare raffreddare la caldaia

4 TERMOSTATO DI SICUREZZA (STB) (*protezione contro il surriscaldamento*)

Disattiva la combustione a una temperatura della caldaia di 105°C. Le pompe continuano a girare. Non appena la temperatura scende sotto a circa 75°C, il termostato di sicurezza può essere sbloccato con mezzi meccanici.

SV VALVOLA DI SICUREZZA (*protezione contro il surriscaldamento/la sovrappressione*)

Quando la caldaia raggiunge una pressione di max 3 bar, la valvola di sicurezza si apre e scarica l'acqua per il riscaldamento sotto forma di vapore.

2.8 Rischi residui

**⚠ AVVERTENZA**

In caso di contatto con superfici molto calde:

Possibilità di ustioni gravi toccando le superfici calde e il tubo fumi!

Durante gli interventi sulla caldaia attenersi a quanto segue:

- ☐ Arrestare la caldaia in modo controllato (stato operativo "Caldaia spenta") e lasciarla raffreddare
- ☐ Durante gli interventi sulla caldaia, indossare guanti protettivi e manovrare la caldaia solo con le apposite maniglie
- ☐ Isolare i tubi fumi e non toccarli durante il funzionamento

⚠ AVVERTENZA

In caso di apertura degli sportelli cassetti cenere durante il funzionamento:

Possibili lesioni, danni materiali e sviluppo di fumi!

Perciò:

- ☐ Durante il funzionamento è vietato aprire gli sportelli!

**⚠ AVVERTENZA**

In caso di controlli e pulizia con interruttore generale acceso:

Possibili gravi lesioni dovute all'avvio automatico della caldaia!

Prima di ispezionare e pulire la caldaia:

- ☐ Spegner la caldaia facendo clic su "Caldaia off"
La caldaia si arresta in modo controllato e si porta nello stato operativo "Caldaia spenta"
- ☐ Lasciare raffreddare la caldaia per almeno 1 ora
- ☐ Spegner l'interruttore generale e proteggerlo contro la riaccensione

⚠ AVVERTENZA

Se si utilizza un combustibile non ammesso:

Combustibili non a norma possono determinare anomalie gravi della combustione (ad es. accensione spontanea di gas combust / deflagrazione), causando, di conseguenza, incidenti molto gravi!

Perciò:

- ☐ Utilizzare esclusivamente i combustibili indicati nel paragrafo "Combustibili ammessi" di questo manuale di istruzioni.

2.9 Condotta in caso di emergenza

2.9.1 Surriscaldamento dell'impianto

Se, nonostante la presenza di dispositivi di sicurezza, l'impianto dovesse surriscaldarsi:

NOTA! Non spegnere l'interruttore generale né interrompere in alcun caso l'alimentazione elettrica!

- ☐ Tenere chiusi tutti gli sportelli della caldaia
- ☐ Spegnere la caldaia facendo clic su "Caldaia off"
- ☐ Aprire tutte le valvole miscelatrici e attivare tutte le pompe
 - ➔ Il sistema di regolazione del circuito di riscaldamento Froling assolve questa funzione nella modalità automatica
- ☐ Abbandonare il locale caldaia e chiudere la porta
- ☐ Aprire le valvole del termostato a resistenza, se presenti, e provvedere a una sottrazione sufficiente di calore dai locali

Se la temperatura non diminuisce:

- ☐ Avvertire l'installatore o il centro assistenza autorizzato Froling

2.9.2 Odore di fumo



PERICOLO

Se nel locale caldaia si avverte odore di fumo:

Possibili avvelenamenti mortali dovuti al fumo!

Se nel locale di installazione si avverte odore di fumo:

- ☐ Tenere chiusi tutti gli sportelli della caldaia
- ☐ Arrestare la caldaia in modo controllato
- ☐ Ventilare il locale di installazione
- ☐ Chiudere la porta antincendio e le porte sui locali di abitazione

Consiglio: installare rilevatori di fumo e CO in prossimità dell'impianto.

2.9.3 Incendio dell'impianto



PERICOLO

In caso di incendio dell'impianto:

pericolo di morte dovuta al fuoco e ai gas tossici

Condotta in caso di incendio:

- ☐ Abbandonare il locale caldaia
- ☐ Chiudere gli sportelli
- ☐ Chiamare i vigili del fuoco

3 Note sul funzionamento di un impianto di riscaldamento

È generalmente vietato eseguire lavori di trasformazione nonché apportare modifiche o disattivare le apparecchiature tecniche di sicurezza dell'impianto.

Oltre al manuale d'istruzione e alle norme vigenti nel paese dell'utilizzatore, è necessario attenersi alle direttive elettrotecniche, antincendio e del genio civile relativamente all'installazione e al funzionamento dell'impianto!

3.1 Installazione e approvazione dell'impianto di riscaldamento

La caldaia deve essere azionata in un impianto di riscaldamento chiuso.
L'installazione si basa sulle seguenti norme:

Riferimenti normativi

EN 12828 - Impianti di riscaldamento negli edifici

NOTA! Ogni impianto di riscaldamento deve essere approvato!

L'installazione o la trasformazione di un impianto di riscaldamento deve essere segnalata all'autorità di controllo (organismo di vigilanza) e approvata dall'ispettorato all'edilizia:

Austria: darne comunicazione all'ispettorato all'edilizia del Comune / delle autorità municipali

Germania: darne comunicazione all'addetto alla pulizia dei camini/delle canne fumarie/all'ispettorato all'edilizia

3.2 Avvertenze generali sul locale di installazione (locale caldaia)

Caratteristiche del locale caldaia

- Il sottofondo deve essere piano, pulito e asciutto e avere una portata sufficiente
- Nel locale caldaia non deve essere presente un'atmosfera esplosiva, poiché la caldaia non è adatta per l'uso in ambienti a rischio di esplosione.
- Il locale caldaia deve essere protetto contro il gelo.
- La caldaia è priva di illuminazione, quindi sarà il cliente a prevedere un'illuminazione adeguata nel locale caldaia in conformità alle disposizioni nazionali sull'organizzazione del posto di lavoro.
- Se si utilizza la caldaia a oltre 2000 metri sul livello del mare, consultarsi con il produttore.
- Pericolo di incendio dovuto a materiali infiammabili!
Il materiale di riempimento non deve essere infiammabile. Non conservare materiali infiammabili in prossimità della caldaia. Non appoggiare sulla caldaia alcun oggetto combustibile per farlo asciugare (es. capi di abbigliamento, ...).
- Danni dovuti all'aria comburente inquinata!
Nel locale d'installazione della caldaia non utilizzare detergenti o mezzi di esercizio clorati e idrogeni alogeni (es. cloratori per piscine).
- Tenere libera dalla polvere l'apertura di aspirazione dell'aria della caldaia.

- L'impianto deve essere protetto da morsi o dall'annidamento di animali (es. roditori, ...).

Ventilazione del locale caldaia

Il locale caldaia deve essere ventilato e disaerato prelevando direttamente aria esterna, progettando le aperture e i condotti dell'aria in modo che gli agenti atmosferici (fogliame, accumuli di neve ...) non possano compromettere la mandata dell'aria.

Salvo diversamente specificato nelle norme vigenti relative alla dotazione del locale caldaia, valgono le norme seguenti relative alla progettazione e al dimensionamento della conduzione dell'aria:

Riferimenti normativi

ÖNORM H 5170 - Requisiti tecnici costruttivi e antincendio
TRVB H118 - Direttive tecniche per la prevenzione antincendio

3.3 Requisiti dell'acqua per il riscaldamento

In mancanza di regolamenti contrastanti, si applicano le seguenti norme e direttive nell'ultima versione vigente:

Austria:	ÖNORM H 5195	Svizzera:	SWKI BT 102-01
Germania:	VDI 2035	Italia:	UNI 8065

Rispettare le norme e seguire i consigli sotto riportati:

- ☐ È desiderabile un pH compreso tra 8,2 e 10,0. Se l'acqua per il riscaldamento viene a contatto con l'alluminio si deve rispettare un pH compreso tra 8,0 e 8,5
- ☐ Utilizzare acqua di riempimento e reintegro trattata secondo le norme sopra indicate
- ☐ Prevenire le perdite e utilizzare un sistema di riscaldamento chiuso per garantire la qualità dell'acqua durante il funzionamento
- ☐ Quando si esegue il rabbocco di acqua di reintegro, prima del collegamento spurgare il tubo di riempimento per impedire l'infiltrazione di aria nel sistema

Vantaggi dell'acqua trattata:

- Vengono rispettate le norme applicabili
- Minore riduzione di potenza per effetto della ridotta formazione di calcare
- Meno corrosione per effetto della riduzione delle sostanze aggressive
- Economicità di funzionamento nel lungo periodo grazie a un migliore sfruttamento dell'energia

Durezza ammessa dell'acqua di riempimento e di reintegro ai sensi della VDI 2035:

Potenza termica totale	Durezza totale a <20 l/kW singola potenza termica più bassa ¹⁾		Durezza totale a >20≤50 l/kW singola potenza termica più bassa ¹⁾		Durezza totale a >50 l/kW singola potenza termica più bassa ¹⁾	
kW	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³
≤50	nessuna richiesta oppure		11,2	2	0,11	0,02
	<16,8 ²⁾	<3 ²⁾				
>50 ≤200	11,2	2	8,4	1,5		
>200 ≤600	8,4	1,5	0,11	0,02		
>600	0,11	0,02				

1. Del volume specifico dell'impianto (litri di capacità nominale/potenza termica; nel caso di impianti a più caldaie utilizzare la potenza termica singola più bassa)

2. Nel caso di impianti con riscaldatori a circolazione d'acqua e per sistemi con elementi riscaldanti elettrici

Requisiti aggiuntivi per la Svizzera

L'acqua di riempimento e di reintegro deve essere demineralizzata (desalinizzata)

- L'acqua non contiene più ingredienti che precipitano e possono depositarsi nel sistema
- In questo modo l'acqua diventa non elettricamente conduttiva, impedendo così la corrosione
- Vengono rimossi anche tutti i sali neutri come cloruro, solfato e nitrato, che in determinate condizioni attaccano materiali corrosivi

Se una parte dell'acqua di sistema va persa, per es. per effetto di riparazioni, anche l'acqua di reintegro deve essere demineralizzata. Non è sufficiente eseguire un addolcimento dell'acqua. Prima di riempire gli impianti è necessario procedere a una pulizia e a un lavaggio a regola d'arte dell'impianto di riscaldamento.

Controllo:

- Dopo otto settimane il pH dell'acqua deve essere compreso tra 8,2 e 10,0. Se l'acqua per il riscaldamento viene a contatto con l'alluminio si deve rispettare un pH compreso tra 8,0 e 8,5
- Annualmente, quando i valori devono essere registrati dal proprietario

3.4 Avvertenze per l'uso dei sistemi di pressurizzazione

Negli impianti di riscaldamento ad acqua calda, i sistemi di pressurizzazione mantengono la pressione entro i limiti predefiniti e compensano le variazioni di volume dovute alle oscillazioni di temperatura dell'acqua per il riscaldamento. Si utilizzano prevalentemente due sistemi:

Pressurizzazione comandata da compressore

Nelle stazioni di pressurizzazione comandate da compressore, la compensazione del volume e la pressurizzazione avvengono tramite un cuscino pneumatico variabile nel vaso di espansione. Se la pressione è troppo bassa, il compressore pompa aria nel vaso. Se la pressione è troppo alta, l'aria viene scaricata tramite un'elettrovalvola. Gli impianti sono realizzati esclusivamente con vasi di espansione a membrana chiusi per evitare la pericolosa ossigenazione dell'acqua per il riscaldamento.

Pressurizzazione comandata da pompa

Una stazione di pressurizzazione comandata da pompa consiste essenzialmente in una pompa di pressurizzazione, in una valvola di bilanciamento e in un serbatoio di accumulo depressurizzato. In caso di sovrappressione, la valvola fa scorrere l'acqua per il riscaldamento nel serbatoio di accumulo. Se la pressione scende sotto il valore impostato, la pompa aspira l'acqua dal serbatoio di accumulo e la pompa nuovamente nel sistema di riscaldamento. Gli impianti di pressurizzazione comandati da pompa con **vasi di espansione aperti** (ad es. senza membrana) ossigenano l'aria attraverso la superficie dell'acqua, con un conseguente pericolo di corrosione per i componenti dell'impianto collegati. Questi impianti non consentono la deossigenazione nel senso di una protezione anticorrosione a norma VDI 2035 e **non possono essere utilizzati per motivi tecnici riguardanti la corrosione.**

3.5 Combinazione con accumulatore

NOTA

In linea di massima, non è necessario utilizzare il serbatoio di accumulo per il corretto funzionamento dell'impianto. Tuttavia, è consigliabile integrare il serbatoio di accumulo, poiché consente di ottenere un calo continuo di potenza della caldaia!

Per sapere le dimensioni corrette del serbatoio di accumulo e dell'isolamento delle tubature (ai sensi della ÖNORM M 7510 e della direttiva UZ37), si prega di rivolgersi al proprio installatore o a Froling.

3.6 Collegamento al camino / camino

A norma EN 303-5 l'intero sistema di scarico deve essere realizzato in modo da prevenire possibili incatramature, una depressione camino insufficiente o la formazione di condensa. A questo proposito ricordiamo che nell'intervallo di funzionamento ammesso per la caldaia i fumi possono raggiungere temperature superiori di circa 160 K alla temperatura ambiente.

NOTA! Per maggiori informazioni su norme e direttive nonché sulle temperature dei fumi con caldaia pulita e sugli altri valori corrispondenti si vedano i dati tecnici del manuale di installazione.

4 Azionamento dell'impianto

4.1 Montaggio e prima messa in funzione

Il montaggio, l'installazione e la prima messa in funzione della caldaia, descritti nel manuale di installazione allegato, devono essere eseguiti soltanto da personale qualificato.

NOTA! Vedi manuale di installazione P4 Pellet

NOTA

Solo la regolazione dell'impianto da parte di personale tecnico e l'osservanza delle impostazioni di fabbrica possono garantire un rendimento ottimale e quindi un funzionamento efficiente e a basso livello di emissioni!

Perciò:

- ☐ Procedere alla prima messa in funzione alla presenza di un installatore autorizzato o del centro di assistenza autorizzato Froling

Le singole fasi della prima messa in funzione sono descritte nel manuale di istruzioni del sistema di regolazione.

NOTA! Leggere il manuale di istruzioni del sistema di regolazione della caldaia!

Prima della messa in funzione da parte del servizio assistenza clienti Froling, il cliente deve eseguire i seguenti lavori preliminari:

- installazione elettrica
- installazione lato acqua
- collegamento raccordo fumi incl. tutti i lavori di isolamento
- lavori per la conformità alle norme antincendio locali

- Alla data della messa in funzione l'elettricista esecutore dei lavori dovrebbe rendersi disponibile per eventuali modifiche al cablaggio.
- Nell'ambito della messa in funzione è previsto un corso di addestramento a tantum per il gestore/personale di servizio. La presenza dell'interessato/degli interessati è necessaria per la regolare consegna del prodotto!

NOTA

La fuoriuscita di condensa durante la prima fase di riscaldamento non indica la presenza di un guasto di funzionamento.

- ☐ Suggerimento: eventualmente tenere a portata di mano degli strofinacci!

4.2 Inserimento della tensione di alimentazione



- ☐ Accendere l'interruttore generale
 - Tutti i componenti della caldaia sono alimentati
 - Dopo l'avvio del sistema di regolazione, la caldaia è operativa

4.3 Azionare la caldaia utilizzando il touchscreen

4.3.1 Vista d'insieme del touchscreen



- A** Visualizzazione di informazioni liberamente selezionabili
⇒ vedi "Selezionare le videate di informazioni" [pagina 27]
- B** Visualizzazione e modifica del livello operativo attuale
⇒ vedi "Bloccare display / passare da un livello operativo all'altro" [pagina 36]
- C** Visualizzazione e modifica della data / dell'ora attuale
⇒ vedi "Modificare data e ora" [pagina 30]
- D** Programma vacanze
⇒ vedi "Configurare il programma vacanze" [pagina 37]
- E** Funzione spazzacamino
⇒ vedi "Misurazione delle emissioni da parte dell'adetto alla pulizia delle canne fumarie o dell'organo di controllo" [pagina 62]
- F** Visualizzazione dello stato operativo attuale, accensione/spegnimento della caldaia
⇒ vedi "Accensione / spegnimento caldaia" [pagina 29]
- G** Richiamo delle funzioni disponibili nel menu di scelta rapida
⇒ vedi "Menu di scelta rapida" [pagina 26]







H	Per richiamare tutte le informazioni di sistema. Nel menu informazioni non è possibile modificare i parametri.
I	Menu di sistema per richiamare le impostazioni di sistema. A seconda del livello operativo è possibile visualizzare o modificare tutti i parametri. ⇒ vedi "Navigazione all'interno del menu di sistema" [pagina 24]
J	Visualizzazione e modifica del modo operativo attuale della caldaia ⇒ vedi "Cambiare il modo operativo della caldaia" [pagina 30]
K	Icone di visualizzazione per l'uso di froling-connect ⇒ vedi "Icone di visualizzazione per froeling-connect / comando a distanza" [pagina 23]
L	Sensore di luminosità per l'adattamento automatico alla luminosità del display
M	Cornice LED per visualizzare lo stato attuale dell'impianto ⇒ vedi "Indicatore di stato" [pagina 22]
N	Interfaccia USB per aggiornamento software (⇒ vedi il manuale di istruzioni del sistema di regolazione della caldaia) NOTA! L'interfaccia USB è destinata esclusivamente a scopi di assistenza e non deve essere utilizzata per caricare apparecchi o per collegare PC!

Indicatore di stato

L'indicatore di stato mostra lo stato operativo dell'impianto:

- VERDE lampeggiante (intervallo: 5 sec. OFF, 1 sec. ON): Caldaia spenta
- VERDE acceso: **CALDAIA ACCESA**
- ARANCIONE lampeggiante: **AVVISO**
- ROSSO lampeggiante: **GUASTO**

Icone di comando

	Confermare i valori immessi; attivare i parametri
	Annullare i valori immessi senza salvarli; chiudere i messaggi
	Ritornare al display base
	Richiamare tutte le informazioni di sistema
	Richiamare il menu di scelta rapida. Selezione delle funzioni dipendente da livello utilizzatore, configurazione e stato attuale.
	Il parametro può essere modificato toccandolo (lista di scelta o tastierino numerico)



Richiamare il menu di sistema. Visualizzazione menu in funzione di livello utilizzatore e configurazione



Ritorno al livello di menu gerarchicamente superiore.


Icone di visualizzazione per froeling-connect / comando a distanza

Nella zona superiore sinistra del touchscreen sono riportati i simboli relativi a stato di connessione e comando a distanza. Toccando queste icone si apre il "Connection Center". Nel menu viene attivata / disattivata la connessione con froeling-connect e il comando a distanza (accensione e spegnimento tramite utilizzatori esterni)

Stato a froeling-connect		Comando a distanza della caldaia	
	froeling-connect è disattivato o non in uso		Comando a distanza della caldaia consentito
	Stabilire la connessione con froeling-connect		Comando a distanza della caldaia non consentito
	Connessione al server di froeling-connect		
	Nessuna connessione di rete con froeling-connect		
	Nessuna connessione al server di froeling-connect, ⇒ vedi "Stato di connessione a "froeling-connect"" [pagina 23]		

Stato di connessione a "froeling-connect"

Lo stato di connessione a "froeling-connect" viene visualizzato nel menu informazioni.



- ☐ Toccare il menu informazioni nel display base e navigare fino al menu "froeling-connect"

➔ Nella zona inferiore viene visualizzato lo stato di connessione (connesso, disattivato, ...)

NOTA! Per una descrizione dettagliata dello stato di connessione ed eliminazione errori consultare il manuale di istruzioni di "froeling-connect"

Navigazione all'interno del menu di sistema



Nel menu di sistema sono visualizzati i menu disponibili a seconda del livello operativo e della configurazione di sistema. Per passare tra i singoli menu utilizzare la “freccia destra” e la “freccia sinistra”. Toccando l'icona corrispondente si apre il menu relativo. All'interno dei singoli menu compare il relativo display di stato con i valori correnti. Se sono presenti ad es. più circuiti di riscaldamento, con la “freccia destra” o la “freccia sinistra” è possibile navigare fino al circuito desiderato.




Toccare la scheda relativa per effettuare le impostazioni nei menu.

Icona			Scheda	
			Stato	
			Temperature	
			Tempi	
			Servizio	
			Impostazioni generali	
			Conta calorie solare	

Modifica dei parametri




Se accanto al testo di un parametro appare l'icona della "matita", il parametro è modificabile. A seconda del parametro, la relativa modifica richiede l'inserimento tramite tastierino numerico o la selezione da un'apposita lista; al termine toccare l'icona "Conferma".



Modifica della finestra temporale

Nei menu dei componenti di riscaldamento (riscaldamento, acqua, ...), nella scheda "Tempi" si può impostare la finestra temporale desiderata. Sono possibili fino a quattro finestre temperali al giorno.

- ☐ Con la freccia destra o sinistra navigare al giorno della settimana desiderato
- ☐ Toccare la finestra temporale o l'icona sotto il giorno settimanale
- ☐ Toccare la finestra temporale da modificare



- ☐ Impostare l'ora di inizio e l'ora di fine con la freccia Su e Giù e toccare l'icona "Conferma" per salvare

La finestra temporale impostata viene acquisita per tutti i giorni settimanali selezionati.



Una finestra temporale già acquisita può essere cancellata toccando l'icona "Cestino" adiacente.



Menu di scelta rapida





Il menu di scelta rapida offre funzioni diverse in base alla configurazione e allo stato dell'impianto.

Icona	Descrizione
	Selezione lingua Impostare la lingua di sistema desiderata: Deutsch – English – Francais – Italiano – Slovenski – Cesky – Polski – Svenska – Espanol – Magyar – Suomi – Dansk – Nederlands – Русский – Srpski – Hrvatski
	Pulizia touch Il touchscreen è bloccato per 10 secondi, è possibile effettuare una pulizia senza modificare accidentalmente le impostazioni.
	Livello operativo Modifica del livello operativo corrente Codice "0" ... Sicurezza bambini / Blocco comando Codice "1" ... Cliente
	Riscaldare extra La caldaia si avvia, il riscaldamento e l'accumulatore di acqua sanitaria vengono attivati per 6 ore. Il modo operativo impostato viene ignorato. ATTENZIONE: Il livello di riscaldamento della temperatura esterna impostato nel menu "Riscaldare" è attivo e può impedire l'abilitazione dei circuiti di riscaldamento!
	Caricamento extra Caricamento extra una tantum di tutti i boiler presenti. In seguito, si ritorna al modo operativo precedentemente impostato.
	Indicazione errori Elenco di tutti gli errori presenti sulla caldaia con procedure per l'eliminazione.
	Assistente di configurazione Accensione caldaia: Impostazione di lingua, codice produttore, data e ora Connect: Impostazione dei parametri necessari lato caldaia per l'uso di "froeling-connect.com" (indirizzo IP, password display, ...)


4.3.2 Selezionare le videate di informazioni

Toccando le videate di informazioni liberamente selezionabili nel display base si apre il menu corrispondente. A seconda della configurazione dell'impianto sono disponibili le possibilità di selezione seguenti:


Menu	Selezione	Icona	Descrizione
Caldaia	Svuotamento cenere in		Visualizzazione delle ore di riscaldamento rimanenti prima che appaia l'avvertenza "Contenitore cenere pieno, prego svuotare".
	Temperature		Visualizzazione di temperatura fumi e temperatura caldaia
	Scambiatore a condensazione ¹⁾		Visualizzazione di temperatura fumi e temperatura caldaia prima e/o dopo lo scambiatore a condensazione.
	Ore di funzionamento		Visualizzazione delle ore di funzionamento e delle ore di funzionamento dall'ultima manutenzione.
Temperatura esterna	Temperature		Visualizzazione della temperatura esterna attuale.
Caldaia 2	Temperature		Visualizzazione della temperatura della caldaia secondaria e dello stato del relè bruciatore
Solare	Temperature		Visualizzazione della temperatura del pannello solare e del comando della pompa solare.
Pellet	Quantità residua nel deposito pellet		Visualizzazione della quantità residua calcolata nel deposito pellet.
Circuito di riscaldamento 01 - 18	Temperature		Visualizzazione della temperatura nominale di mandata e temperatura reale di mandata del relativo circuito di riscaldamento.
Boiler 01 - 08	Temperature		Visualizzazione della temperatura attuale del boiler e del comando della pompa del relativo boiler.
Accumulo 01 - 04	Temperature		Visualizzazione di temperatura accumulo alto e basso
	3 Sonda di temperatura ¹⁾		Visualizzazione di temperatura accumulo alto, metà e basso.
	4 Sonda di temperatura ¹⁾		Visualizzazione di temperatura accumulo alto, sonda accumulo 2, sonda accumulo 3 e basso.
Pompa ricircolo	Temperature		Visualizzazione dello stato sull'interruttore di flusso (ove presente) e della temperatura attuale di ritorno ricircolo.

Menu	Selezione	Icona	Descrizione
Regolat. Diff.	Temperature		Visualizzazione della temperatura attuale di sorgente e utenza del regolatore differenziale
Sistema	Distribuzione CPU/RAM		Visualizzazione della distribuzione del processore (CPU) e della memoria di lavoro (RAM) in percentuale

1. Con questa selezione si riuniscono due stufe, con conseguente riduzione del numero massimo di videate di informazione!



Se si utilizzano più di due sonde accumulatore è possibile una videata informazioni con temperature dell'accumulatore in base al numero di sonde. La visualizzazione avviene in una videata di informazioni che si estende su due pulsanti.




4.3.3 Accensione / spegnimento caldaia

L'ambiente idraulico viene gestito indipendentemente dallo stato della caldaia in base al modo operativo impostato, ⇒ [vedi "Cambiare il modo operativo della caldaia" \[pagina 30\]](#)

	<p>Caldaia accesa</p> <p>La caldaia si accende e si avvia in seguito a un comando dell'ambiente idraulico. (Accumulatore, circuito di riscaldamento, acqua sanitaria...). I circuiti di riscaldamento e l'accumulatore di acqua sanitaria vengono gestiti secondo i programmi e i tempi impostati.</p>
	<p>Caldaia spenta</p> <p>Il sistema di regolazione arresta la caldaia in modo controllato e avvia il ciclo di pulizia. La caldaia si porta nello stato operativo "Caldaia off". Tutti i gruppi della caldaia sono disattivati, i circuiti di riscaldamento e l'accumulatore di acqua sanitaria vengono gestiti secondo i programmi e i tempi impostati, l'estrazione resta attiva!</p>

4.3.4 Cambiare il modo operativo della caldaia




A seconda del tipo di caldaia sono possibili diversi modi operativi che possono essere modificati direttamente nel display base del touchscreen.

Modo operativo	Icona	Descrizione
Automatico		Il calore viene fornito ai circuiti di riscaldamento e all'accumulatore di acqua sanitaria secondo i tempi di riscaldamento impostati.
Acqua sanitaria		Il calore viene fornito all'accumulatore di acqua sanitaria entro i tempi di carico impostati. I circuiti di riscaldamento sono spenti, la funzione antigelo resta attiva.
Carico permanente		La caldaia mantiene la temperatura nominale impostata della caldaia e si spegne soltanto a scopo di pulizia. I circuiti di riscaldamento e l'accumulatore di acqua sanitaria sono alimentati di calore in base ai tempi di riscaldamento impostati.


NOTA! Una descrizione dettagliata dei modi operativi della caldaia è riportata nell'allegato manuale di istruzioni del sistema di regolazione della caldaia.

4.3.5 Modificare data e ora

Per modificare la data e l'ora nel display base toccare la data visualizzata e l'ora. Modificare le impostazioni con la freccia Su e Giù e toccare l'icona "Conferma" per salvare.



4.3.6 Modificare la temperatura boiler desiderata



- ☐ Toccare il display informazioni del boiler desiderato
- ☐ Modificare la temperatura nominale toccando i tasti “+” o “-”



NOTA! Se questa selezione non è configurata nella videata informazioni del display base, richiamare i componenti nel menu di sistema.

4.3.7 Caricamento extra una tantum di un singolo boiler



- ☐ Toccare il display informazioni del boiler desiderato
- ☐ Toccare l'icona del modo operativo del boiler



- ☐ Toccare l'icona del “caricamento extra”
 - ➔ Il caricamento una tantum del boiler ha inizio. Una volta raggiunta la temperatura nominale del boiler impostata, il caricamento si ferma e l'icona passa a “Automatico”.




NOTA! Se questa selezione non è configurata nella videata informazioni del display base, richiamare i componenti nel menu di sistema.

4.3.8 Caricamento extra una tantum di tutti i boiler presenti

In caso di più boiler, attraverso la funzione “Caricamento extra” nel menu di scelta rapida si avvia un caricamento extra una tantum di tutti i boiler presenti.

⇒ vedi “Menu di scelta rapida” [pagina 26]

4.3.9 Impostare la curva di riscaldamento di un circuito di riscaldamento



Tramite la curva di riscaldamento del circuito di riscaldamento, in base alla temperatura esterna, viene calcolata una temperatura di mandata con due parametri impostabili "Temperatura mandata con temperatura esterna -10°C " e "Temperatura mandata con temperatura esterna $+10^{\circ}\text{C}$ ".

Esempio:

la curva di riscaldamento è definita a 60°C (con temperatura esterna -10°C) e 40°C (con temperatura esterna $+10^{\circ}\text{C}$). Se la temperatura esterna corrente è di -2°C , si avrebbe una temperatura di mandata calcolata di 52°C .

I circuiti di riscaldamento senza misurazione della temperatura ambiente vengono azionati con i valori calcolati. Per influenzare la temperatura ambiente si deve modificare la curva di riscaldamento, ⇒ [vedi "Modificare temperatura ambiente \(circuito di riscaldamento senza sonda ambiente\)" \[pagina 34\]](#)

Se si utilizza una sonda ambiente (comando a distanza analogico FRA, comando a distanza RBG 3200, comando a distanza RBG 3200 Touch, sonda ambiente) non è necessario intervenire nella curva di riscaldamento. Una deviazione della temperatura ambiente effettiva rispetto alla temperatura ambiente nominale viene compensata automaticamente aumentando o riducendo la temperatura di mandata.

Alla messa in funzione dell'impianto viene stabilito se il circuito di riscaldamento viene azionato come "circuito alta temperatura" o "circuito bassa temperatura". Vengono impostati i valori seguenti:

Circuito alta temperatura

- Temperatura mandata desiderata con temperatura esterna -10°C : **60°C**
- Temperatura mandata desiderata con temperatura esterna $+10^{\circ}\text{C}$: **40°C**

Circuito bassa temperatura

- Temperatura mandata desiderata con temperatura esterna -10°C : **40°C**
- Temperatura mandata desiderata con temperatura esterna $+10^{\circ}\text{C}$: **30°C**

Abbassamento temperatura di mandata

Al di fuori dei tempi di riscaldamento impostati (⇒ [vedi "Modifica della finestra temporale" \[pagina 25\]](#)) è attiva la modalità abbassamento e la temperatura di mandata impostabile "Diminuzione della temp. di mandata durante l'abbassamento" è ridotta.


Limiti riscaldamento

I limiti di riscaldamento della temperatura esterna vengono impostati nella scheda "Temperature" e attivano / disattivano il circuito di riscaldamento in base alla temperatura esterna e/o all'orario.

Parametro	Effetto
Temperatura esterna sotto la quale si attiva il riscaldamento (standard: 18°C)	Se la temperatura esterna supera il valore impostato, il circuito di riscaldamento viene disattivato. (Pompa spenta, valvola miscelatrice si chiude)
Temperatura esterna sotto la quale si attiva l'abbassamento (standard: 7°C)	Se la temperatura esterna in modalità abbassamento (standard: 22:00 - 06:00) scende al di sotto del valore impostato, viene attivato il circuito di riscaldamento (pompa accesa, valvola miscelatrice regola in base a circuito di riscaldamento)

4.3.10 Modificare temperatura ambiente (circuito di riscaldamento senza sonda ambiente)

Situazione	Effetto
Temperatura ambiente in generale troppo bassa	Spostare la curva di riscaldamento parallelamente verso l'alto. Aumentare i due punti della curva di riscaldamento dello stesso livello di temperatura. (vedere Figura 1)
Temperatura ambiente troppo bassa nei giorni freddi, OK nei giorni caldi	Modificare la pendenza della curva di riscaldamento. Aumentare il livello di temperatura della curva di riscaldamento con una temperatura esterna di -10°C (vedere fig. 2)
Temperatura ambiente troppo alta nei giorni caldi, OK nei giorni freddi	Modificare la pendenza della curva di riscaldamento. Ridurre il livello di temperatura della curva di riscaldamento con una temperatura esterna di +10°C (vedere fig. 3)



La curva di riscaldamento può essere modificata a seconda della situazione toccando i tasti “+” o “-” con una temperatura esterna di +/-10°C.

Se si deve modificare la curva di riscaldamento, non modificare mai il punto desiderato di oltre 5° con un circuito alta temperatura e di oltre 3°C con un circuito bassa temperatura. In seguito alla modifica attendere un paio di giorni ed effettuare ulteriori modifiche in base alle proprie sensazioni personali!

4.3.11 Modificare temperatura ambiente (circuito di riscaldamento con sonda ambiente)



- ☐ Toccare il display informazioni del circuito di riscaldamento desiderato
- ☐ Modificare la temperatura ambiente desiderata toccando i tasti “+” o “-”










NOTA! Se questa selezione non è configurata nella videata informazioni del display base, richiamare i componenti nel menu di sistema.

In alternativa, la temperatura ambiente può essere modificata direttamente sul comando a distanza analogico / comando a distanza.

4.3.12 Commutare il modo operativo del circuito di riscaldamento

Per cambiare il modo operativo toccare l'icona corrispondente nel menu del rispettivo circuito di riscaldamento.

Procedura	Icona	Descrizione	
		OFF	Il circuito di riscaldamento è spento. La funzione antigelo resta attiva!
		Auto	Il circuito di riscaldamento viene gestito in base al programma temporizzato impostato.
		Party	Il circuito di riscaldamento viene regolato fino all'inizio della successiva fase di riscaldamento. Questa funzione può essere interrotta prima del tempo attivando un altro modo operativo/un'altra funzione.
		Abbassamento	Il circuito di riscaldamento viene regolato sulla temperatura di abbassamento impostata fino all'inizio della successiva fase di riscaldamento. Questa funzione può essere interrotta prima del tempo attivando un altro modo operativo/un'altra funzione.





Procedura	Icona	Descrizione	
		Riscaldamento extra	Il circuito di riscaldamento viene regolato sulla temperatura ambiente impostata senza limitazione di tempo. Questa funzione può essere interrotta prima del tempo attivando un altro modo operativo/un'altra funzione.
		Abbassamento continuo	Il circuito di riscaldamento viene regolato sulla temperatura di abbassamento impostata fino all'attivazione di un'altra funzione e/o di un altro modo operativo.

4.3.13 Bloccare display / passare da un livello operativo all'altro

Per motivi di sicurezza i singoli parametri sono visibili soltanto in determinati livelli operativi. Per passare a un altro livello è necessario inserire il codice utente relativo.




- ☐ Toccare il simbolo del livello operativo nel settore superiore del display base e inserire il codice relativo


Livello operativo	Icona	Descrizione
Blocco comando (Codice "0")		Al livello "Blocco comando" appare soltanto il display base. Non è possibile modificare i parametri.
Cliente (codice "1")		Livello operativo di default nel funzionamento normale del sistema di regolazione. È possibile visualizzare e modificare tutti i parametri personalizzati.
Installatore		Abilitazione dei parametri per regolare il sistema di regolazione in base ai componenti dell'impianto (se configurati). Tutti i parametri sono disponibili.
Servizio		

4.3.14 Rinominare i componenti

Le denominazioni di boiler, pompa di carico accumulatore e circuiti riscaldamento sono liberamente selezionabili. Per la denominazione sono disponibili massimo 20 caratteri.




- Nel menu di sistema andare al menu “Impianto” e aprire il sottomenu “Rinomina”



- Toccare il componente desiderato e rinominarlo con l'ausilio della tastiera

4.3.15 Configurare il programma vacanze

Impostando una data di inizio e una data di fine nel programma vacanze si definisce un arco temporale entro il quale un circuito di riscaldamento attivo viene regolato sulla temperatura di abbassamento impostata e un boiler attivato non viene caricato. Il riscaldamento antilegionella eventualmente impostato continua a essere attivo.







Se la data di inizio impostata è futura, l'icona "Valigia" presenta uno sfondo verde.



Al raggiungimento della data di inizio impostata del programma vacanze, la caldaia passa al modo operativo "Vacanze"

Toccando l'icona "Valigia" è possibile interrompere il programma vacanze prima del tempo. In questo caso la caldaia passa al modo operativo attivato precedentemente (acqua sanitaria = illustrazione "Rubinetto", automatico = illustrazione "Rubinetto/radiatore").



4.4 Accendere/spegnere la caldaia con il comando a distanza

Presupposto:

- Il diritto d'uso della caldaia è configurato per il comando a distanza

Se è attivata anche la funzione di attivazione a distanza della caldaia (⇒ [vedi "Icone di visualizzazione per froeling-connect / comando a distanza" \[pagina 23\]](#)), quest'ultima può essere accesa e spenta tramite il relativo dispositivo di comando.



- Accendere/spegnere la caldaia toccando lo stato operativo attuale

4.5 Riempimento del deposito pellet

4.5.1 Avvertenze relative al riempimento dei depositi

Quando si lavora nel deposito:



Pericolo di ferimento dovuto alle parti in movimento!
Prima di accedere al deposito del combustibile, disattivare l'apparecchio di trasporto!



Durante la pulizia del deposito può formarsi un'elevata concentrazione di polvere. Quando si lavora nel deposito, indossare una maschera antipolvere!



Prima di accedere al deposito, provvedere a un'adeguata ventilazione. La permanenza è consentita solo con la porta aperta e la sorveglianza di una seconda persona. Attenersi al valore limite della concentrazione di CO (< 30 ppm)!



Nel deposito del combustibile sussiste il pericolo di scivolamento dovuto alla presenza di superfici lisce!



Vietato l'accesso ai non autorizzati! Impedire l'accesso ai bambini!
Tenere ben chiuso il deposito del combustibile e custodire la chiave in luogo sicuro!



Vietato fumare, accendere fuochi e usare fiamme libere nel deposito!



CAUTELA

Se il deposito viene riempito a caldaia accesa

Possibili lesioni conseguenti e danni materiali!

Durante il riempimento del deposito di combustibile:

- ☐ Disattivare la caldaia facendo clic su "Caldaia spenta"
 - La caldaia si arresta in modo controllato e si porta nello stato operativo "Caldaia spenta"
- ☐ Far raffreddare la caldaia per almeno mezz'ora

Dopo il raffreddamento della caldaia:

- ☐ Prima del riempimento, controllare la presenza di polvere fine nel deposito ed eventualmente pulire
- ☐ Chiudere tutte le aperture del deposito a tenuta di polvere
- ☐ Riempire di pellet il deposito
 - Utilizzare soltanto il pellet ammesso!
 - ⇒ vedi "Uso conforme" [pagina 11]

4.5.2 Correggere la quantità residua nel deposito pellet

Per la quantità di combustibile disponibile nel deposito aggiungere i valori seguenti:

- Quantità residua nel deposito prima del riempimento
- Quantità aggiunta da parte del fornitore di pellet




- ☐ Nel menu "Consumo" selezionare il parametro "Quantità residua nel deposito pellet" e immettere il valore calcolato

4.5.3 Adeguare il contatore del consumo di pellet al combustibile

NOTA! La caldaia deve trovarsi nello stato operativo "Caldaia spenta / pronta"!

Per calcolare il consumo di pellet con la massima precisione possibile, è consigliabile pesare regolarmente la quantità di pellet trasportati con caricamento 100%.

- ☐ Aprire la(e) porta(e) isolata(e) inferiore(i) e gli sportelli del cassetto cenere
- ☐ Rimuovere il cassetto cenere / contenitore cenere (a seconda dell'esecuzione)
- ☐ Rimuovere la cenere nella camera di combustione⇒ [vedi "Controllo della griglia e della camera di combustione" \[pagina 47\]](#)




- ☐ Posizionare il serbatoio di accumulo di dimensioni adeguate sotto la griglia
- ☐ Chiudere gli sportelli cassette cenere e la porta o le porte isolate

Avviare la procedura:



- ☐ Nel menu "Consumo" impostare il parametro "Avviare la procedura per calcolare la portata di pellet" su "SI"

➔ La coclea di alimentazione trasporta pellet per pochi minuti nel serbatoio di accumulo con una potenza di caricamento del 100%



Al termine della procedura:

- ☐ Trasportare manualmente i pellet rimasti sulla griglia nel serbatoio di accumulo
- ☐ Pesare il serbatoio di accumulo con pellet sulla bilancia da cucina
- ☐ Sottrarre il peso del serbatoio di accumulo e prendere nota del valore
- ☐ Svuotare i pellet nell'apposito deposito
- ☐ Eseguire l'intera procedura per due volte e prendere nuovamente nota del valore visualizzato



- ☐ Toccare il display informazioni del consumo pellet
- ☐ Riportare il valore maggiore delle due misurazioni nel menu "Consumo" nel parametro "Pellet trasportati con caricamento al 100%"

4.5.4 Impostare la notifica automatica per scorta minima



- ❑ Nel menu "Consumo" selezionare il parametro "Scorta minima deposito pellet" e immettere il valore desiderato

SUGGERIMENTO: Come valore per la scorta minima scegliere circa il 10% della capacità del deposito.

Al raggiungimento della scorta minima impostata nel deposito pellet appare un messaggio sul display della caldaia:



- ❑ Selezionare l'icona della "matita" e confermare
 - Non ricordare più
 - Ricordare tra due giorni
 - Ricordare tra una settimana

4.5.5 Resettare il contatore del consumo di pellet

Il contatore del consumo di pellet indica il consumo di pellet nei parametri "Contatore t azzerabile" e "Contatore kg azzerabile" rispettivamente in tonnellate e chilogrammi. Resettandolo i due valori vengono portati a "0".

Esempi di utilizzo del contatore:

- Contabilità mensile per rappresentare variazioni stagionali del consumo di pellet
- Contabilità stagionale (ad es. nei mesi invernali) per rappresentare variazioni annuali del consumo di pellet




- Nel menu "Consumo" impostare il parametro "RESET contatore" su "SI"
 - I valori dei parametri "Contatore t azzerabile" e "Contatore kg azzerabile" vengono riportati sullo "0"
 - Il parametro "RESET contatore" viene riportato su "NO"

4.6 Controllare il livello di riempimento del contenitore cenere e, se necessario, svuotare


I cassetti cenere (P4 Pellet 15-25) o i contenitori cenere (P4 Pellet 32-105) devono essere svuotati a intervalli conformi al fabbisogno energetico e alla qualità del pellet. Agli stessi intervalli controllare anche la griglia e la camera di combustione per determinare eventuali impurità.

4.6.1 Svuotamento dei cassetti cenere (P4 Pellet 15/20/25)

Nota: Se il contenitore cenere si svuota prima che sul display appaia il messaggio "Contenitore cenere pieno, prega svuotare", il contatore deve essere resettato sul valore preimpostato:




- ☐ Nel menu "Impostazioni generali" della caldaia impostare il parametro "Azzeramento contatore ore per l'avvertimento svuotamento ceneri" su "SI"
 - Al termine il parametro viene riportato automaticamente su "NO"




- ☐ Aprire la porta isolata e posizionare il cassetto cenere sotto il relativo sportello per raccogliere la cenere eventualmente traboccata
- ☐ Aprire gli sportelli dei cassetti cenere
- ☐ Estrarre leggermente i cassetti cenere
 - La cenere posta davanti al cassetto viene trasportata al cassetto cenere
- ☐ Inserire il coperchio come raffigurato ed estrarre il cassetto cenere finché il coperchio non si innesta in posizione
- ☐ Trasportare il cassetto cenere al punto di svuotamento e svuotarlo
 - Per rimuovere il coperchio, premere verso l'alto la leva di sbloccaggio!

4.6.2 Svuotamento dei contenitori cenere (P4 Pellet 32/38/48/60/80/100/105)

Nota: Se il contenitore cenere si svuota prima che sul display appaia il messaggio "Contenitore cenere pieno, prega svuotare", il contatore deve essere resettato sul valore preimpostato:




- ☐ Nel menu "Impostazioni generali" della caldaia impostare il parametro "Azzeramento contatore ore per l'avvertimento svuotamento ceneri" su "SI"
 - Al termine il parametro viene riportato automaticamente su "NO"



- ☐ Aprire la porta isolata e premere verso l'alto la leva di bloccaggio
- ☐ Estrarre il contenitore cenere e inserire la piastra di copertura in dotazione nella flangia del contenitore cenere
- ☐ Trasportare il contenitore cenere al punto di svuotamento e svuotarlo
 - Per rimuovere il coperchio, sbloccare e aprire la chiusura di serraggio

4.6.3 Controllo della griglia e della camera di combustione



NOTA! Pulire la griglia e la camera di combustione solo se la caldaia si è raffreddata!


Nella P4 Pellet 15/20/25:

- ☐ Aprire la porta isolata e lo sportello del cassetto cenere destro, quindi estrarre il cassetto cenere

Nella P4 Pellet 32/38/48/60/80/100/105:

- ☐ Aprire la porta isolata, rimuovere il cassetto cenere destro e aprire lo sportello del cassetto cenere
- ☐ Controllare la griglia di combustione e la camera di combustione per accertare l'eventuale presenza di sporco
- ☐ In caso di notevole imbrattamento della camera di combustione, procedere alla pulizia
 - ⇒ vedi "Pulizia dello scambiatore di calore e del collettore fumi" [pagina 52]

4.6.4 Verifica dell'eventuale imbrattamento del tubo di caduta (a partire dalla P4 Pellet 48)



- ☐ Verificare che il tubo di caduta (1) posto tra la serranda verso il bruciatore e la griglia di combustione non sia imbrattato
- ☐ In caso di notevole imbrattamento o di incrostazioni, pulire il tubo di caduta
 - Per la pulizia utilizzare, ad esempio, un cacciavite grande a intaglio o una spazzola metallica

4.7 Disinserimento della tensione di alimentazione



AVVERTENZA

Se si spegne l'interruttore generale in funzionamento automatico:

Possibilità di grave anomalia della combustione e quindi di incidenti gravissimi!

Prima di spegnere l'interruttore generale:

- ☐ Spegnere la caldaia facendo clic su "Caldaia off"
 - La caldaia si arresta in modo controllato e dopo il ciclo di pulizia si porta nello stato operativo "Cald. spenta"



- ☐ Spegnere l'interruttore generale
 - Il sistema di regolazione della caldaia è disattivato
 - Tutti i componenti della caldaia sono privi di alimentazione

NOTA! La protezione antigelo non è più attiva!

5 Manutenzione periodica dell'impianto

5.1 Avvertenze generali sulla manutenzione periodica



PERICOLO

In caso di interventi su componenti elettrici:

Pericolo di morte per folgorazione!

In caso di interventi su componenti elettrici attenersi a quanto segue:

- ☐ Gli interventi devono essere effettuati soltanto da un elettricista
- ☐ Attenersi alle norme e alle prescrizioni vigenti
- ➔ Ai non autorizzati è vietato eseguire interventi sui componenti elettrici



AVVERTENZA

In caso di controlli e pulizia con interruttore generale acceso:

Possibili gravi lesioni dovute all'avvio automatico della caldaia!

Prima di ispezionare e pulire la caldaia:

- ☐ Spegner la caldaia facendo clic su "Caldaia off"
La caldaia si arresta in modo controllato e si porta nello stato operativo "Caldaia spenta"
- ☐ Lasciare raffreddare la caldaia per almeno 1 ora
- ☐ Spegner l'interruttore generale e proteggerlo contro la riaccensione



AVVERTENZA

Prima di ispezionare e pulire la caldaia calda:

Possibili bruciature gravi su parti calde e sul tubo fumi!

Perciò:

- ☐ Quando si interviene sulla caldaia indossare in linea di massima guanti protettivi
- ☐ Manovrare la caldaia solo con le apposite maniglie
- ☐ Prima di iniziare i lavori, spegnere la caldaia e lasciarla raffreddare per almeno 1 ora

NOTA

Si consiglia di tenere un libretto di manutenzione conforme alla ÖNORM M7510 e alle Direttive tecniche per la prevenzione antincendio (TRVB)

⚠ AVVERTENZA



In caso di ispezione e pulizia improprie:


L'ispezione e la pulizia errata o inadeguata della caldaia possono determinare un'anomalia grave della combustione (ad es. accensione spontanea di gas combustibili / deflagrazione), causando, di conseguenza, incidenti molto gravi!

Perciò:

- ☐ Pulire la caldaia in conformità alle disposizioni relative. Rispettare le istruzioni e il manuale della caldaia!

5.2 Ausili richiesti

Per eseguire gli interventi di pulizia e manutenzione sono necessari gli ausili seguenti:



Lo standard di fornitura comprende:

1	attizzatoio con supporto
2	chiave per ferramenta per porte
3	coperchio di trasporto per cassetto cenere
4	cassetto cenere
5	Spazzola (Ø54) per pulire lo scambiatore di calore
6	Spazzola (73x53) per pulire il giro di fumo di caduta (1° giro di fumo)

Lo standard di fornitura non comprende:

7	Spatola per pulire le superfici piane
8	Chiave fissa o ad anello, apertura 13
9	Set cacciaviti (a intaglio a croce, a intaglio, Torx T20, T25, T30)
10	Piccola scopa oppure spazzola per la pulizia
11	Aspiracenere

5.3 Interventi di manutenzione a cura del gestore

- ☐ Una regolare pulizia della caldaia ne prolunga la durata ed è premessa fondamentale per un funzionamento perfetto!
- ☐ Consiglio: per la pulizia utilizzare un aspiracenere!

5.3.1 Ispezione

Controllo della pressione dell'impianto



- ☐ Leggere la pressione dell'impianto sul manometro
 - ➔ Il valore deve essere superiore del 20% alla pressione di stand-by del vaso di espansione
- NOTA! Osservare la posizione del manometro e la pressione nominale del vaso di espansione in base alle indicazioni del vostro installatore!**


Se la pressione dell'impianto diminuisce:

- ☐ Rabboccare l'acqua
- NOTA! Se questo problema si manifesta frequentemente, l'impianto di riscaldamento non è a tenuta! Contattare l'installatore**

Se si osservano forti oscillazioni di pressione:


- ☐ Far controllare il vaso di espansione da un tecnico.

Controllo della valvola di sicurezza



- ☐ Controllare regolarmente la tenuta e l'imbrattamento della valvola di sicurezza
- NOTA! Le operazioni di ispezione devono essere eseguite secondo le indicazioni del produttore!**

Controllo del disaeratore rapido




- ☐ Controllare regolarmente la tenuta di tutti i disaeratori rapidi dell'intero impianto di riscaldamento
 - ➔ In caso di fuoriuscita di liquidi sostituire il disaeratore rapido

NOTA! Il tappo di sfiato (A) deve essere allentato (avvitare di circa due giri) per garantire un funzionamento corretto.


5.3.2 Controllo periodico e pulizia

Controllare e pulire la caldaia a intervalli appropriati in base alle ore di funzionamento e alla qualità del combustibile.


Il controllo periodico e la pulizia devono essere effettuati al massimo dopo 2500 ore di funzionamento oppure almeno su base annuale. Per i combustibili problematici (per es. a elevato contenuto di cenere), svolgere queste operazioni più frequentemente.

Pulizia dello scambiatore di calore e del collettore fumi

- ☐ Smontare il coperchio isolante e allentare i tappi filettati sul coperchio per la pulizia ruotandoli verso sinistra con l'attrezzo fornito in dotazione
- ☐ Smontare il coperchio per la pulizia
- ☐ Pulire con una spazzola il collettore fumi e l'apertura del ventilatore di estrazione
- ☐ Rimuovere la fuliggine depositata
 - Consiglio: utilizzare un aspiracenere
- ☐ Rimuovere il coperchio interno dello scambiatore di calore
- ☐ Pulire con l'apposita spazzola i condotti dei fumi e la sottostante camera di combustione
- ☐

Pulizia del SOR

- ☐ Smontare il coperchio isolante e il coperchio per la pulizia
 - ⇒ vedi "Pulizia dello scambiatore di calore e del collettore fumi" [pagina 52]
- ☐ Rimuovere la coppiglia elastica sul perno di bloccaggio ed estrarre quest'ultimo
- ☐ Estrarre il supporto SOR con i relativi turbolatori
- ☐ Pulire i tubi dello scambiatore di calore con l'apposita spazzola fornita in dotazione




- ☐ Prima del montaggio nei tubi dello scambiatore di calore controllare se i turbolatori sono correttamente agganciati alla lamiera di fissaggio
 - ➔ Agganciare i turbolatori come illustrato
- ☐ Inserire i turbolatori nei tubi dello scambiatore di calore

Pulizia del ventilatore di estrazione

Controllare che nel ventilatore di estrazione non vi siano impurità ed eventualmente pulire.

NOTA! A causa della presenza di depositi sulla girante, il ventilatore può presentare uno squilibrio, determinando l'insorgenza di rumori e/o nel peggiore dei casi danni ai cuscinetti.

Pulizia (se necessaria):




- ☐ Staccare il cavo di collegamento del ventilatore di estrazione
- ☐ Smontare il ventilatore di estrazione sul retro della caldaia
 - ➔ Fare attenzione a non danneggiare la guarnizione!
- ☐ Controllare che non vi siano danni sulla girante
- ☐ Pulire il rotore del ventilatore dall'interno verso l'esterno con una spazzola morbida o un pennello
- ☐ Eliminare con una spatola lo sporco e i depositi nel ventilatore di estrazione
- ☐ Asportare con l'aspiracenere la cenere accumulata
- ☐ Montare il ventilatore di estrazione
- ☐ Inserire il cavo di collegamento e fissarlo con le fascette

Pulizia del tubo fumi

- ☐ Staccare il cavo di collegamento del ventilatore di estrazione
 - Si evitano così i danni alla ventola dovuti all'uso della spazzola di pulizia!
- ☐ Smontare il coperchio di ispezione posto sul tubo di collegamento
- ☐ Pulire il tubo di collegamento tra la caldaia e il camino con la tipica spazzola utilizzata dagli addetti alla pulizia dei camini
 - In funzione del tipo di posa dei tubi fumi e del tiraggio del camino, una pulizia annuale può non essere sufficiente!
- ☐ Inserire il cavo di collegamento del ventilatore di estrazione

Pulizia della sonda fumi




- ☐ Rimuovere il coperchio isolante e l'isolamento termico
- ☐ Allentare la vite di fissaggio ed estrarre la sonda fumi dal tubo fumi
- ☐ Pulire la sonda fumi con un panno pulito
- ☐ Durante il montaggio, inserire la sonda fumi in modo che circa 20 mm della sonda restino fuori dalla boccola e fissare con la vite di fissaggio

5.4 Manutenzione dello scambiatore di calore a condensazione (opzionale)

Controllare e pulire lo scambiatore di calore a condensazione a intervalli appropriati in base alle ore di funzionamento e alla qualità del combustibile.

Il controllo periodico e la pulizia devono essere effettuati al massimo dopo 250 ore di funzionamento oppure almeno su base mensile. Per i combustibili problematici (per es. a elevato contenuto di cenere), svolgere queste operazioni più frequentemente.

5.4.1 Controllare lo scambiatore di calore



Quando la caldaia si è raffreddata:

- ☐ Rimuovere il coperchio superiore dello scambiatore di calore a condensazione
- ☐ Smontare il coperchio d'ispezione presente al di sotto e verificare l'eventuale presenza di impurità all'interno dello scambiatore di calore
- ☐ Azionare manualmente il dispositivo di lavaggio in modalità manuale e verificare l'eventuale intasamento (calcare, impurità, ...) dei suoi ugelli (A)


Azionare manualmente il dispositivo di lavaggio



- ☐ Nel sistema di regolazione della caldaia navigare fino al menu "Manuale"
- ☐ Nel sottomenu "Funzionamento manuale" impostare il parametro "Lavaggio manuale scambiatore di calore a condensazione - solo con caldaia spenta/pronta" su "SI"
- Il dispositivo di lavaggio viene attivato una volta per la durata impostata nel parametro "Durata della pulizia dello scambiatore di calore a condensazione" (valore standard 60 s Scambiatore a condensazione)

5.4.2 Controllare lo scarico della condensa

NOTA! Con scarico della condensa intasato lo scambiatore di calore a condensazione si riempie di condensa e ostacola il condotto fumi nel camino con conseguenti anomalie nella combustione. È importante dunque che lo scarico della condensa sia controllato regolarmente!



Sul retro della caldaia sotto lo scambiatore di calore a condensazione:

- ☐ Posizionare dei recipienti adeguati sotto il sifone in modo da poter raccogliere eventuali fuoriuscite di condensa
- ☐ Avvitare il sifone e controllare se sono presenti impurità e depositi
- ☐ Controllare ed eventualmente pulire lo scarico della condensa fino all'imbocco nell'impianto delle acque reflue
- ☐ È necessario garantire uno scarico continuo della condensa nell'impianto delle acque reflue!

5.5 Interventi di manutenzione da parte di tecnici specializzati

CAUTELA

Se gli interventi di manutenzione vengono eseguiti da persone inesperte:

Possibili lesioni e danni materiali!

Per la manutenzione:

- ☐ Rispettare le istruzioni e le avvertenze contenute nel manuale
- ☐ Gli interventi sull'impianto idraulico devono essere effettuati esclusivamente da parte di personale qualificato

Gli interventi di manutenzione descritti in questo capitolo devono essere eseguiti soltanto da personale qualificato:

- Tecnici di impianti di riscaldamento / tecnici di immobili
- Tecnici di impianti elettrici
- Servizio assistenza clienti Froling

Il personale addetto alla manutenzione deve avere letto e compreso le istruzioni riportate nella documentazione.

NOTA! Si consiglia un controllo annuale a cura del centro di assistenza autorizzato Froling o di un partner autorizzato (manutenzione a cura di terzi)!

La manutenzione regolare effettuata da un tecnico esperto è un importante presupposto per il funzionamento costante e affidabile dell'impianto di riscaldamento! Garantisce che l'impianto funzioni in maniera economica ed ecologica.

Nel corso della manutenzione, il tecnico provvede a controllare e a ottimizzare l'intero impianto, in particolare il sistema di regolazione e l'unità di comando. Inoltre la misurazione delle emissioni eseguita consente di trarre conclusioni sul rendimento della combustione e sullo stato di funzionamento della caldaia.

Per questa ragione FROLING offre un contratto di manutenzione che ottimizza la sicurezza di funzionamento. Per i dettagli, fare riferimento al certificato di garanzia allegato.


Il vostro centro assistenza Froling è lieto di offrirvi tutta la consulenza di cui avete bisogno.

NOTA


Rispettare le disposizioni nazionali e regionali relative al controllo periodico dell'impianto. A questo proposito, segnaliamo che in base al Feuerungsanlagen-Verordnung (regolamento sugli impianti di combustione) in Austria gli impianti industriali con una potenza calorifica nominale a partire da 50 kW devono essere controllati periodicamente tutti gli anni!

5.5.1 Controllare e pulire la griglia di combustione

Per poter smontare la griglia di combustione è necessario chiuderla.



- ☐ Nel sistema di regolazione andare al menu “Funzionamento manuale”
- ☐ Nel menu “Funzionamento manuale” modificare il parametro “Attivazione griglia” su “INDIETRO”
- ☐ Spegner e far raffreddare la caldaia
- ☐ Disinserire l'alimentazione elettrica della caldaia




P4 Pellet 15-25:

- ☐ Aprire la porta isolata e lo sportello del cassetto cenere
- ☐ Estrarre il cassetto cenere

P4 Pellet 38-100:


- ☐ Aprire la porta isolata e premere verso l'alto la leva di bloccaggio
- ☐ Estrarre il contenitore cenere destro e aprire lo sportello cassette cenere retrostante



- ☐ Estrarre la coppiglia elastica sotto la griglia
- ☐ Estrarre il bullone a chiave e lo spessore

CAUTELA! Pericolo di schiacciamento nella fase operativa seguente! - Rispettare i pesi!

P4 Pellet 15	1,2 kg	P4 Pellet 48/60	5,3 kg
P4 Pellet 20/25	2,1 kg	P4 Pellet 80/100	8,3 kg
P4 Pellet 32/38	2,9 kg	P4 Pellet 80/100 – griglia in 3 parti	9,6 kg




- ☐ Tirare l'albero verso il basso e ingranare in avanti
 - ➔ Premere la griglia verso l'alto
- ☐ Sfilare la griglia di combustione verso il basso
- ☐ Pulire accuratamente la griglia di combustione e togliere le impurità dalle aperture dell'aria con l'ausilio di un cacciavite


NOTA! Piccole incrinature e deformazioni della griglia di combustione non costituiscono un guasto di funzionamento. Dopo aver pulito accuratamente è possibile rimontare la griglia.

- ☐ Montare la griglia di combustione per analogia in ordine inverso


5.5.2 Pulire il sensore di flusso



- ☐ Smontare la parte posteriore inferiore
 - ➔ Il numero delle viti varia a seconda della dimensioni della caldaia
- ☐ Smontare la lamiera protettiva




- ☐ Smontare il sensore di flusso
- ☐ Pulire accuratamente entrambe le sonde del sensore di flusso con un pennello fine




NOTA! Montare il sensore di flusso come illustrato per evitare guasti di funzionamento!

5.5.3 Pulire la sonda Lambda



- ☐ Rimuovere il coperchio sul lato superiore della caldaia



- ☐ Smontare la sonda lambda (1) e la boccola di plastica (2 – se presente) prestando particolare attenzione
 - Fare attenzione al cavo della sonda Lambda!
- ☐ Rimuovere con cautela eventuali impurità dai bocchettoni di misura con l'aiuto di un pennello fine e di un aspiracenere
 - Tenere la sonda Lambda con la punta rivolta verso l'alto per consentire alle impurità di cadere dai bocchettoni di misura
- ☐ Controllare la boccola di plastica (2) per accertare la presenza di sporcizia e segni di usura e, se necessario, sostituirla
 - **IMPORTANTE:** In seguito al montaggio, il bordo di tenuta della boccola di plastica deve appoggiare in piano

ATTENZIONE:

- Non pulire la sonda Lambda con aria compressa
- Non utilizzare detergenti chimici (detergente per freni, ecc.)
- Procedere con prudenza nell'utilizzo della sonda Lambda a banda larga, evitando di "batterla" o di pulirla con una spazzola metallica

5.6 Misurazione delle emissioni da parte dell'adetto alla pulizia delle canne fumarie o dell'organo di controllo

Diverse norme giuridiche prevedono verifiche ricorrenti degli impianti di riscaldamento. In Germania la materia è disciplinata dal 1° BImSchV nella versione attualmente in vigore mentre in Austria è regolata da diverse leggi regionali.


Al fine di realizzare una misurazione corretta, il gestore dell'impianto deve soddisfare almeno i presupposti seguenti:

- ☐ Pulire con cura la caldaia immediatamente prima della misurazione
- ☐ Procurarsi combustibile a sufficienza
 - Utilizzare soltanto combustibili di alta qualità che soddisfano i requisiti riportati nel manuale di istruzioni della caldaia (capitolo "Combustibili ammessi")
- ☐ Il giorno della misurazione provvedere a un prelievo di calore sufficiente (ad es. l'accumulatore deve poter assorbire calore per tutta la durata della misurazione)
- ☐ Per la misurazione deve essere presente un bocchettone di misura idoneo con tubo fumi diritto. Tra il bocchettone di misura e l'ultima deviazione precedente deve essere presente una distanza pari al doppio del diametro del tubo fumi.
 - Una posizione scorretta del bocchettone di misura falsifica il risultato della misura

5.6.1 Accensione dell'impianto


Al termine della pulizia:

- ☐ Rimontare tutti i componenti smontati per analogia in ordine inverso e controllare la tenuta e il corretto posizionamento



- ☐ Accendere l'interruttore generale
 - Dopo l'avvio di sistema del sistema di regolazione, la caldaia è operativa
- ☐ Accendere la caldaia facendo clic su "Caldaia on"
 - Il funzionamento automatico è attivo. L'impianto di riscaldamento è regolato dal sistema di regolazione in funzionamento automatico a seconda del modo operativo impostato

5.6.2 Avviare la misurazione delle emissioni



- ☐ Nella videata base attivare la "Funzione spazzacamino"
- ☐ Nel menu selezionare l'ora desiderata:

subito	<input type="checkbox"/> Determinare il tipo di misurazione (Carico nominale / Carico parziale) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Circa 20 minuti dopo l'attivazione dovrebbe essersi impostato un livello costante del tenore di ossigeno residuo e della temperatura fumi ➤ Sul display viene visualizzata la condizione "pronto per la misurazione" della caldaia, non appena sono state soddisfatte tutte le condizioni
Immissione scadenza	<input type="checkbox"/> Inserimento di quando ha luogo la misurazione (data e ora) <ul style="list-style-type: none"> ➤ La caldaia si arresta in modo controllato in base alla durata di blocco prima di iniziare la misurazione e non viene più avviata fino alla scadenza ➤ NOTA! La caldaia si avvia 30 minuti prima di iniziare la misurazione ed è già pronta per la misurazione fino al momento impostato!

5.7 Pezzi di ricambio

I pezzi di ricambio originali Froling sono perfettamente compatibili tra loro e si adattano al vostro impianto. L'esattezza di adattamento ottimale dei pezzi consente di ridurre il tempo di montaggio e ottenere una lunga durata.

NOTA

Il montaggio di pezzi di ricambio non originali determina il decadere della garanzia!

- ☐ Per la sostituzione di componenti/parti, utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali!

5.8 Avvertenze sullo smaltimento

5.8.1 Smaltimento della cenere

- Austria:** ☐ smaltire la cenere in conformità alla Abfallwirtschaftsgesetz (AWG - legge sulla gestione dei rifiuti)
- Altri paesi:** ☐ smaltire la cenere in conformità alle disposizioni vigenti a livello nazionale

5.8.2 Smaltimento dei componenti dell'impianto

- ☐ Provvedere a uno smaltimento ecocompatibile in linea con la AWG (Austria) e/o le disposizioni vigenti a livello nazionale
- ☐ I materiali riciclabili possono essere riciclati separatamente e in maniera pulita

6 Eliminazione dei guasti

6.1 Guasto generale alimentazione elettrica

Sintomo	Causa dell'errore	Eliminazione dell'errore
Nessuna visualizzazione sul display	Mancanza generale di corrente	
Sistema di regolazione privo di corrente	Interruttore generale spento Interruttore a corrente di guasto, interruttore automatico dell'alimentazione o interruttore automatico dell'SPS saltato	Accendere l'interruttore generale Accendere l'interruttore di protezione

6.1.1 Comportamento dell'impianto in seguito a mancanza di corrente

Al ripristino dell'alimentazione elettrica, la caldaia si trova nel modo operativo precedentemente impostato e attua la regolazione in base al programma impostato.

- ☐ Dopo un'interruzione di corrente, controllare se il termostato di sicurezza è intervenuto!
- ☐ Durante e dopo l'interruzione di corrente tenere chiuse le porte della caldaia almeno fino all'avvio automatico del ventilatore di estrazione!

ECCEZIONE:

Se prima dell'interruzione di corrente la caldaia si trovava nello stato operativo "Preriscaldamento", "Preaccensione" oppure "Accensione", la caldaia si arresta in modo controllato e comincia la pulizia. Solo a questo punto la caldaia passa allo stato operativo "Preparazione" e l'impianto viene riavviato.

6.2 Sovratemperatura

Il termostato di sicurezza (STB) disinserisce la caldaia a una temperatura caldaia max. di 95 - 100°C. Le pompe continuano a girare.



Non appena la temperatura scende sotto a circa 75°C, il termostato di sicurezza può essere sbloccato con mezzi meccanici:

- ☐ Svitare la valvola del termostato di sicurezza
- ☐ Sbloccare il termostato di sicurezza premendo con il cacciavite

6.3 Guasti con relativa segnalazione

Se è presente un guasto e non è stato ancora eliminato:

- ☐ Il LED di stato segnala il tipo di guasto
 - arancione lampeggiante: avvertenza
 - rosso lampeggiante: errore o allarme
- ☐ Sul display appare la segnalazione di guasto

Il termine "guasto" è un termine generico che riunisce i concetti di avvertenza, errore o allarme. I tre tipi di messaggi si differenziano nel comportamento della caldaia:


AVVERTENZA	In caso di avvertenze, la caldaia continua a funzionare in modo controllato e permette di evitare l'operazione di spegnimento se il guasto viene eliminato rapidamente.
ERRORE	La caldaia si arresta in modo controllato e resta nello stato operativo "Caldaia spenta"
ALLARME	Un allarme provoca l'arresto di emergenza dell'impianto. In questo caso la caldaia si spegne immediatamente, mentre il sistema di regolazione del circuito di riscaldamento e le pompe restano attivati.

6.3.1 Procedura in caso di segnalazioni di guasto

Quando si verifica un guasto nella caldaia, questo viene visualizzato sul display.

Se il guasto viene resettato anche se non è stato eliminato, la finestra con il guasto corrispondente può essere riaperta nel modo seguente:

Aprire visualizzazione errori



Nella visualizzazione errori sono elencati tutti i guasti attuali

- ☐ Per aprire fare clic sul guasto elencato
- ☐ Nella scheda di registro "Messaggio" viene visualizzato il guasto presente
- ☐ Toccando la scheda di registro "Risoluzione errori" vengono visualizzate le possibili cause e procedure di risoluzione



- ☐ Toccando l'icona Annulla si chiude il guasto attuale e viene visualizzato l'elenco dei guasti
- ☐ Toccando nuovamente l'icona Annulla e dando conferma di lettura di tutti gli errori si torna alla videata base
 - La caldaia si trova nel modo operativo precedentemente impostato

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

8 Appendice

8.1 Indirizzi

8.1.1 Indirizzo del produttore

FRÖLING
Heizkessel- und Behälterbau GesmbH

Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
AUSTRIA

TEL 0043 (0)7248 606 0
FAX 0043 (0)7248 606 600
EMAIL info@froeling.com
INTERNET www.froeling.com

Servizio assistenza clienti

Austria	0043 (0)7248 606 7000
Germania	0049 (0)89 927 926 400
In tutto il mondo	0043 (0)7248 606 0

8.1.2 Indirizzo dell'installatore

Timbro