

**SCHEMA PRODOTTO in conformità del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1187,
Allegato IV - 1. (caldaia a combustibile solido) e**

2. (insiemi di caldaia a combustibile solido ed un dispositivo di controllo della temperatura)

Gamma prodotti: (Programma completo fino a 70 kW)

Serie T4e, caldaia a cippato

a) il nome o marchio del fornitore:

Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.

b) l'identificativo del modello del fornitore	c) la classe di efficienza energetica del modello	d) la potenza termica nominale P_n kW	e) l'indice di efficienza energetica del modello	f) l'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente η_s %	i) l'indice di efficienza energetica composito caldaie e regolatori	j) la classe di efficienza energetica composito caldaie e regolatori
Serie: T4e con funzionamento a cippato ^{*)}						
T4e - 20	A+	20	116	79	118	A+
T4e - 25	A+	25	116	79	118	A+
T4e - 30	A+	30	117	79	119	A+
T4e - 35	A+	35	117	80	119	A+
T4e - 45	A+	45	118	80	120	A+
T4e - 50	A+	50	118	80	120	A+
T4e - 60	A+	60	118	80	120	A+
Serie: T4e con funzionamento a pellet						
T4e - 20	A+	20	121	82	123	A+
T4e - 25	A+	25	122	83	124	A+
T4e - 30	A+	30	122	83	124	A+
T4e - 35	A+	35	122	83	124	A+
T4e - 45	A+	45	123	84	125	A++
T4e - 50	A+	50	123	84	125	A++
T4e - 60	A+	60	123	84	125	A++
Serie: T4e con precipitatore elettrostatico integrato (T4e ESP) con funzionamento a cippato ^{*)}						
T4e - 20 ESP	A+	20	117	79	119	A+
T4e - 25 ESP	A+	25	119	81	121	A+
T4e - 30 ESP	A+	30	119	81	121	A+
T4e - 35 ESP	A+	35	119	81	121	A+
T4e - 45 ESP	A+	45	120	81	122	A+
T4e - 50 ESP	A+	50	120	81	122	A+
T4e - 60 ESP	A+	60	120	81	122	A+
Serie: T4e con precipitatore elettrostatico integrato (T4e ESP) con funzionamento a pellet						
T4e - 20 ESP	A+	20	121	82	123	A+
T4e - 25 ESP	A+	25	122	83	124	A+
T4e - 30 ESP	A+	30	122	83	124	A+
T4e - 35 ESP	A+	35	122	83	124	A+
T4e - 45 ESP	A+	45	123	83	125	A++
T4e - 50 ESP	A+	50	123	84	125	A++
T4e - 60 ESP	A+	60	123	84	125	A++

g) eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione della caldaia a combustibile solido vanno eseguite secondo le indicazioni riportate nelle relative istruzioni di montaggio ed utilizzo.

Osservazioni:

*) combustibile preferito

Restrizioni:

Le indicazioni riportate al punto i) e j) valgono esclusivamente in caso di utilizzo delle componenti di regolazione e controllo in dotazione standard alle caldaie Fröling

I seguenti sono forniti di serie come regolatori di temperatura per i sistemi di questa linea di prodotti:

l'identificativo del modello	classe del controllo della temperatura	Contributo del controllo della temperatura all'indice di efficienza energetica degli insiemi %
Lambdatronic H 3200	II	2

Se nella composizione di sistemi oltre ai prodotti Froling vengono utilizzati anche prodotti di altri fornitori, Froling è esclusa dalla responsabilità del calcolo dei dati del pacchetto complessivo.